



OSA C: UUSIEN TILOJEN KYTKENTÄ OLEMASSA OLEVAAN JÄRJESTELMÄÄN

○ = OHJELMALLINEN TOIMINTA ◊ = FYSINEN VALVONTAPISTE —/— = KAAPELOINTI (SU)

optiplan Mannerheimintie 105 00280 HELSINKI puh. 010 507 6000 fax. 010 507 6100	SUUN. YLIKHMJ ALLEKIRJOTUS	PIIRT. VESTYYP	KOHDE Koy Porin Asema-aukio SAMK-kampus	JÄRJESTELMÄ TUNNUS TARKENNE SISÄLTÖ	TYÖNUMERO TOIMIALA PIIRUSTUSNUMERO	REV. KUVAAUS	A = HÄLYTYYS I = NÄYTTÖ S = OHJAUS C = SÄÄTÖ M = MITTAUS L = IMPULSSI
				LÄMMITYSVERKOSTO SANEERAUSOSA KYTKENTÄKAAVIO	6079 RAKENNUSAUTOMAATIO 6079-G0-007	PVM 24.1.2014	J7 SVU 1/2



LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUSTEHOT		
KÄYTTÄVÄSI LSI	LÄMMITYS LS2	ILMASTOINTI LS3
TEHD	120 kW	215 kW
		865 kW

OSA C: UUSIEN TILOJEN IV-KONEIDEN KYTKENTÄ OLEMASSA OLEVAAN JÄRJESTELMÄÄN

○ = OHJELMALLINEN TOIMINTA ◇ = FYYSSINEN VALVONTAPISTE —f— = KAAPELOINTI (SU)	A = HÄLYTYYS I = MÄYTTÖ S = OHJAUS C = SÄÄTÖ M = MITTAUS L = IMPULSSI	TYÖNUMERO TOIMIALA	REV. KUVAUUS	J7 SVU 2/2
	JÄRJESTELMÄ TUNNUS TARKENNE SISÄLTÖ	6079 RAKENNUSAUTOMAATIO	PIRUSTUSNUMERO 6079-50-007	PVM 24.1.2014
KOHDE Koy Porin Asema-aukio SAMK-kampus	JÄRJESTELMÄ TUNNUS TARKENNE SISÄLTÖ	LÄMMITYSVERKOSTO SANEERAUSOSA KYTKENTÄKAAVIO		
SUUN. YLIKHM. ALLEKIRJOTUS	PIIRT. VESTYYP			
optiplan Mannerheimintie 105 00280 HELSINKI puh. 010 507 6000 fax. 010 507 6100				